

แบบการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2567

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 34. การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกระบบประปา

ได้ดำเนินการ 2 ข้อ ดังนี้

1. องค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำภายใน 1 ปี

2. มีรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยเครื่องมือ
ภาคสนามอย่างง่าย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ที่ขก ๘๘๕๐๓/๒๕๖๖

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๘ ชุด

ด้วย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคทุกหมู่บ้านภายในตำบลห้วยทอง เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพน้ำ หาค่า TDS และค่า PH ด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามตารางดังต่อไปนี้

ลำดับ	หมู่บ้าน	ค่า TDS	ค่า PH	หมายเหตุ
๑.	บ้านห้วยทอง หมู่ที่ ๑	๔๘๖	๖.๘๗	
๒.	บ้านพระบาท หมู่ที่ ๒	๕๒๘	๖.๗๑	
๓.	บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓	๓๙๐	๖.๔๓	
๔.	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔	๕๐๗	๖.๕๗	
๕.	บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๕	๓๘๔	๖.๘๗	
๖.	บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๖	๔๘๓	๖.๘๖	
๗.	บ้านกุดหิน หมู่ที่ ๗	๕๐๐	๖.๙๖	
๘.	บ้านห้วยทอง หมู่ที่ ๘	๔๑๖	๖.๘๖	

ค่า TDS (Total dissolved solids) คือการวัดปริมาณของแข็ง สารอนินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ำ ค่ามาตรฐาน TDS น้ำดื่มในประเทศไทย สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ค่า PH คือ ค่าความเป็น กรด - ด่าง ซึ่งมาตรฐาน PH ของน้ำอุปโภคบริโภค อยู่ระหว่าง ๖.๕ - ๘.๕

ในการนี้ ผลจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคทุกหมู่บ้านภายในตำบลห้วยทอง ด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ผลปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถอุปโภคบริโภคได้.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

นายจิตติพล ชานนท์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บ้านพระบาท หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖



ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖



ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖



ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๕ ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖



ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยทอง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖



ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บ้านกุดหิน หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖



ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บ้านห้วยทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖



ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บ้านห้วยทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

